

Fra: Hanne Christensen [mailto:hachr@faxekommune.dk]

Sendt: 14. marts 2018 10:13

Til: Kongsted Vandværk

Cc: Lasse Sander Søndergaard

Emne: information om sundhedsvurdering af Chloridazon

Kære Vandværk / Claus Lyngbek

Tak for snakken.

Jeg har vedhæftet notatet fra Sundhedsstyrelsen fra sidste år, hvor I kan læse om vurderingen af sundhedsfaren ved sprøjtemidlet Chloridazon i grundvandet. Og jeg sætter lige min opgørelse over undersøgelser for Chloridazon her i kommunen ind også:

Faxe Kommune 14.03.2018

25 vandværker inkl. Faxe Vandforsyning og Pindsobro (ekskl. Ikke fælles private vandværker 4 stk)

3 fælles private vandværker har analyseret drikkevandet (Dalby-Rode, Fakse Ladeplads og St. Spjellerup)

Intet fund i drikkevand

66 vandværksboringer (Faxe Vandforsyning 6 stk. og Pindsobro 10 stk.) (50 private vandværksboringer)

28 boringer undersøgt (16 boringer offentlige vandværker - Faxe Vandforsyning og Pindsobro) (12 vandværksboringer – Fakse Ladeplads, Rønnede og Skuderløse vandværker)

Intet fund i råvand

Venlig hilsen

Hanne Christensen

Miljømedarbejder

Center for Plan & Miljø

Miljø

Frederiksgade 9

Telefon: 56203000

4690 Haslev

www.faxekommune.dk

http://www.faxe-files.dk/maileSignaturer/Faxekommune_boelge.gif